



VÝPIS RÚR, TVAROVIEK A ARMATÚR

Popis materiálu	mn.	m.j.
POTRUBÍ		
POTRUBIE HDPE, PE 100, SDR 11, D32	13.0	m
POTRUBIE HDPE, PE 100, SDR 11, D63	329.0	m
TVAROVKY		
KLENUTÉ DNO D63	1	ks
OBJÍMKA D63	3	ks
W90°, D32	1	ks
W90°, D63	2	ks
ARMATURY		
NAVRTÁVACÍ ODB. T KUS S VENTILOM – DAV D63/32	2	ks

UPOZORNENIE :

- PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ !!!
- TYP TVAROVIEK POUŽITÝCH NA PREPOJENIE NA EXISTUJÚCE POTRUBIE JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PREVÁDZKOVATEĽOM VODOVODU
- NAPOJENIE VÝDAJNÉHO STOJANA NA VODOVOD SA VYKONÁ PODĽA TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU VÝROBCU STOJANA.
- V PRÍPADE AKÝCHKOLVEK NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.

SO 01

VYPRACOVAL :	KRESLIL :	ZOD. PROJEKTANT:	ING. RICHARD SOPORSKÝ - projektová činnosť Vihorlatská 15, 080 01 Prešov	
ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ	ING. SOPORSKÝ		
MIESTO : ŠARIŠSKÉ JASTRABIE			FORMÁT :	3xA4
INVESTOR: OBEC ŠARIŠSKÉ JASTRABIE			DÁTUM :	2017/09
STAVBA : VODA PRE RÓMSKU OSADU V ŠARIŠSKOM JASTRABÍ			STUPEŇ :	DSP
			Č. ZÁKAZKY:	2017/53
OBJEKT : SO 01 - VODNÉ HOSPODÁRSTVO			MIERKA: SCHÉMA	Č.PRÍLOHY: 4
OBSAH : MONTÁŽNA SCHÉMA				